

平成30年10月 9日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

回 答 書

工事（委託）名 入江町団地1号棟エレベーター設置工事

上記の工事（委託）について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

No	質 問 事 項	回 答
1	押出成型デザインパネルですが、施工図承認から現在90日以上納期が必要です。また、ハイテンションボルトの納期も2～3ヶ月となっておりますので、2ヶ月程度の工期延長は可能でしょうか。	現時点で工期延長を行う予定はございません。
2	1号棟北面に取付ける消火器収納箱、非常警報装置取付金物の設置するための足場は設計書に計上されているのでしょうか。	仮設工事の枠組足場で計上しております。
3	山留めの軽量鋼矢板では、変形の恐れがあります。シートパイルⅢ型で積算を行いたいのですが、よろしいでしょうか	軽量鋼矢板で問題ないと設計しておりますので、そちらで積算してください。
4	配置予定技術者ですが、2級建築施工管理技士でも可能でしょうか。	可能です。