金沢埋立第二処分場の維持管理記録(令和3年度)

最終更新:令和4年4月27日

1埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた年月	令和3年									令和4年			合計 [t]
単位:トン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却灰等	1034.52	1318.29	655.81	1027.48	977.55	1027.42	691.56	739.31	921.56	866.05	542.39	964.08	10766.02
破砕不燃等	513.31	409.43	350.32	348.74	373.46	277.53	395.66	329.35	340.00	329.65	268.75	352.02	4288.22

2点検状況

○:異常なし ×:異常あり	令和3年									令和4年		
点検年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	04月30日	05月31日	06月30日	07月30日	08月31日	09月30日	10月29日	11月30日	12月31日	01月31日	02月28日	03月31日
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
導水管等の防凍措置の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
必要な措置を講じた日												
措置の内容												

3最終処分場の残余の埋立容量

測定日	
残余容量(m3)	

4周縁地下水及び放流水の水質検査

採取場所　金沢第二埋立処分場　地下水　上流

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和3年																		令和4年					
採取した年月日				04月05日	04月20日	05月10日	05月25日	06月07日	06月22日	07月05日	07月20日	08月02日	08月18日	09月06日	09月21日	10月04日	10月20日	11月01日	11月16日	12月06日	12月20日	01月11日	01月25日	02月01日	02月17日	03月01日	03月15日
検査結果の得られた年月日				04月19日	04月30日	05月24日	06月08日	06月21日	07月07日	07月19日	08月03日	08月30日	09月01日	09月21日	10月05日	10月18日	11月04日	11月15日	11月30日	12月20日	12月28日	01月25日	02月08日	02月28日	02月28日	03月15日	03月29日
塩化物イオン	(mg/ℓ)	---	月1回以上	7.0	7.0	7.4	6.7	7.7	7.1	7.9	8.4	7.1	10.0	7.9	8.4	8.8	9.1	11.0	11.0	13.0	19.0	24.0	28.0	32.0	41.0	54.0	78.0
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所　金沢第二埋立処分場　地下水　下流

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和3年																		令和4年					
採取した年月日				04月05日	04月20日	05月10日	05月25日	06月07日	06月22日	07月05日	07月20日	08月02日	08月18日	09月06日	09月21日	10月04日	10月20日	11月01日	11月16日	12月06日	12月20日	01月11日	01月25日	02月01日	02月17日	03月01日	03月15日
検査結果の得られた年月日				04月19日	04月30日	05月24日	06月08日	06月21日	07月07日	07月19日	08月03日	08月30日	09月01日	09月21日	10月05日	10月18日	11月04日	11月15日	11月30日	12月20日	12月28日	01月25日	02月08日	02月28日	02月28日	03月15日	03月29日
塩化物イオン	(mg/ℓ)	---	月1回以上	260	210	160	140	150	130	150	140	180	190	130	110	130	91	150	130	150	140	140	140	230	160	160	130
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所　金沢第二埋立処分場　放流水

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和3年																		令和4年					
採取した年月日				04月05日	04月20日	05月10日	05月25日	06月07日	06月22日	07月05日	07月20日	08月02日	08月18日	09月06日	09月21日	10月04日	10月20日	11月01日	11月16日	12月06日	12月20日	01月11日	01月25日	02月01日	02月17日	03月01日	03月15日
検査結果の得られた年月日				04月19日	05月06日	05月24日	06月08日	06月21日	07月06日	07月19日	08月03日	08月25日	09月01日	09月21日	10月05日	10月18日	11月04日	11月15日	11月30日	12月20日	01月05日	01月25日	02月09日	02月24日	03月03日	03月15日	03月29日
水素イオン濃度	(mg/ℓ)	5.8～8.6	月1回以上	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.1	7.4	7.6	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2
生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	30以下 ※	月1回以上	1.2	検出せず	1.2	1.1	1.7	1	2.3	検出せず	検出せず	検出せず	1.2	検出せず	検出せず	検出せず	1.2	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	1.3	1.3	1.1	1.3	1.9
化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	90以下	月1回以上	9.7	11	11	10	8.9	12	10	9.8	9.5	11	12	1.8	3	5.4	6	5.5	9.2	7.9	11.0	13	9.7	11	12	12
浮遊物質量	(mg/ℓ)	50以下 ※	月1回以上	1.4	1.2	1	3.4	1	1.2	1.2	検出せず	1.0	検出せず	1.2	2.4	検出せず	検出せず	1.2	検出せず	検出せず	1.2	1.4	検出せず	検出せず	検出せず	1	1
大腸菌群数	(個/cm3)	3000以下	年1回以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	(mg/ℓ)	60以下	年1回以上	30	28	31	24	29	24	24	28	22	23	23	23	14	11	13	11	14	21	19	24	24	23	16	20
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

基準値に※がついているものは県条例に基づく。