

令和6年度 あらかわクリーンセンター焼却工場 維持管理状況

月	炉番号	可燃ごみ 焼却量 (t)	測定位置	測定結果の 得られた 年月日	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入 する燃焼ガス 温度 (℃)	煙突から排出され る排ガス中の一酸 化炭素濃度 (酸素12%換算) (vol ppm)
4月	1号炉	555.63	別図 測定位置図参照		951	167	
	2号炉	1,524.13			972	167	
5月	1号炉	3,150.05		令和6年5月22日	961	167	8
	2号炉	3,097.47		令和6年5月22日	965	167	3
6月	1号炉	2,634.48			966	167	
	2号炉	709.51			971	167	
7月	1号炉	3,172.46		令和6年7月22日	963	167	7
	2号炉	3,050.76		令和6年7月22日	952	167	4
8月	1号炉	3,176.66			963	167	
	2号炉	2,824.95			954	167	
9月	1号炉	2,949.77		令和6年9月26日	973	167	5
	2号炉	3,013.63		令和6年9月26日	963	167	2
10月	1号炉	1,692.78			972	167	
	2号炉	1,605.93			967	167	
11月	1号炉	3,013.17		令和6年11月22日	972	167	7
	2号炉	2,976.44		令和6年11月22日	963	167	4
12月	1号炉	2,383.14			971	167	
	2号炉	2,485.97			961	167	
1月	1号炉	休炉		-	-	-	-
	2号炉	3,096.36		令和7年1月21日	960	167	3
2月	1号炉	2,939.44			974	167	
	2号炉	休炉		-	-	-	-
3月	1号炉						
	2号炉						
累計		50,052.73	維持管理基準		800以上	200以下	30以下

◆冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日

ボイラ設備の除じんはボイラストブロウにより毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。

◆煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（年1回以上）

炉番号	測定位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	ダイオキシン類濃度 (酸素12%換算) (ng-TEQ/m³)
1号炉	煙突	令和6年7月3日	令和6年7月22日	0.01100
2号炉		令和6年7月3日	令和6年7月22日	0.00380
1号炉	煙突			
2号炉				
排出基準				0.1以下

◆煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（六月に一回以上）

				ばい煙濃度（酸素12％換算）			
炉番号	測定位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	硫黄酸化物濃度 (vol ppm)	ばいじん濃度 (g/m ³)	塩化水素濃度 (vol ppm)	窒素酸化物濃度 (vol ppm)
1号炉	煙突	令和6年5月9日	令和6年5月22日	4	<0.001	15	56
2号炉		令和6年5月9日	令和6年5月22日	3	<0.001	17	55
1号炉	煙突	令和6年7月3日	令和6年7月22日	2	<0.001	5.7	40
2号炉		令和6年7月3日	令和6年7月22日	5	<0.001	14	42
1号炉	煙突	令和6年9月3日	令和6年9月26日	2	<0.001	14	49
2号炉		令和6年9月3日	令和6年9月26日	4	<0.001	13	50
1号炉	煙突	令和6年11月6日	令和6年11月22日	3	<0.001	13	51
2号炉		令和6年11月6日	令和6年11月22日	4	<0.001	14	48
1号炉	煙突						
2号炉		令和7年1月21日	令和7年1月21日	3	<0.001	13	43
1号炉	煙突						
2号炉							
排出基準				50以下	0.01以下	50以下	100以下