

ブロック塀等の点検表

私は、福島市ブロック塀等撤去助成事業補助金の交付申請をするにあたり、次の事項に相違ないことを、誓約します。

- ☒ 申請内容及び添付書類等に虚偽や不正はありません。
- ☒ 過去に福島市ブロック塀等撤去助成事業補助金又は他の補助制度と重複して補助金の交付を受けておらず、今後も交付を受ける予定はありません。
- ☒ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員等ではありません。
- ☒ 倒壊の危険性があるブロック塀等を撤去した後、新たにブロック塀等を築造する場合は、建築基準法令の基準を遵守し築造します。
- ☒ 倒壊の危険性があるブロック塀等を撤去した後、建築基準法第42条第2項に規定する道路（道路幅員が4m未満の道路）において、同法第44条（道路内の建築制限）の規定を遵守します。

ブロック塀等の概要

所在地	福島市 五老内町29-6		
長さ	塀：	22.6 m	高さ
	門柱等：	13.5 m	
		塀：	1.6 m
		門柱等：	1.8 m

点検項目		番号	☒ 補強コンクリートブロック造	☐ 組積造（石などを積んだもの）	調査結果	
					はい (適合)	いいえ (不適合)
外観調査	高さ	1	塀の高さは2. 2m以下	塀の高さは1. 2m以下	☒	☐
	厚さ	2	塀の高さが2m以下の場合、厚さ10cm以上	塀の高さの1/10以上	☒	☐
			塀の高さが2mを超える場合、厚さ15cm以上			
	擁壁	3	塀の長さ3. 4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上の長さの控壁がある (塀の高さが1. 2mを超える場合)	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1. 5倍以上の長さの控壁がある	☐	☒
	老朽化	4	亀裂がない	亀裂がない	☐	☒
		5	傾いていない	傾いていない	☐	☒
		6	ぐらついていない	ぐらついていない	☒	☐
耐久性	7	築造から30年以上経過している	築造から30年以上経過している	☒	☐	
評価		☒ 上記の調査結果、1つ以上の「いいえ（不適合）」に該当するため、ブロック塀等の安全対策が必要 ☒ 上記の調査結果、築造から30年以上経過しているため、ブロック塀等の安全対策が必要				
法令違反でないブロック塀等であることの確認		☒ 建築基準法令の基準に適合している（法令違反しているブロック塀等ではない）		☒	☐	
		☒ ブロック塀等の築造年月日が、昭和56年5月31日以前（既存不適格）である		☒	☐	
特記事項		※ その他、基礎・鉄筋等で危険と思われる状況があれば記入してください。				