

令和 4年 7月26日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

回 答 書

工事(委託)名 飯野支所複合化整備工事(太陽光発電設備)

上記の工事(委託)について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

No	質 問 事 項	回 答
1	設計図 E-13 太陽光パネル設置位置には、昇降用タラップがありません。工事中は仮設足場等で対応可能ですが、メンテナンス用に昇降用タラップは必要です。別途建築工事2工区に含まれているのでしょうか。無い場合は建築工事で協議対象となるのでしょうか。	本工事外の質問については回答できません。
2	設計図 E-13 パワーコンディショナ盤からキュービクルへの配管・配線について、図面上はキュービクル操作面もしくは上部開口して配線するように見受けられます。現実的ではありませんので、配線ルートを変更します。協議対象となるのでしょうか。	配線ルートについては協議いたします。
3	キュービクルへの破線接続は、停電作業が発生します。主任技術者立会費及び試験費が含まれていません。協議対象となるのでしょうか。	試験費については見込んでおります。 立会費については別途契約している保安管理業務委託受注者と協議いたします。