

令和7年9月18日

福島市老人福祉センターレジオネラ属菌検出に伴う 全館休館について

令和7年9月16日(火)に採水したレジオネラ属菌定期検査(年2回)において、女性浴室のシャワーより基準値の4倍となる40cfu※/100mlのレジオネラ属菌が検出されたことが9月17日(水)に判明しました。

これを受け、9月18日(木)より安全が確認されるまで、浴室を含む全ての施設を休業します。

今後、清掃・消毒作業を実施し、レジオネラ属菌の再検査が基準値を下回り、安全が確認され次第、営業を再開します。

※cfu=Colony forming unit (コロニー形成単位) 単位当たりのコロニー数を表したもの

記

1 これまでの経過と今後の対応

9月17日 ・(株)環境分析研究所から市長寿福祉課へ、レジオネラ属菌が基準値を超えて検出された旨、報告が入る

※浴槽の検水は年2回(9月、3月)、シャワーの検水は年1回(9月のみ)。

《検出結果》 40cfu/100ml

※基準値 10cfu/100ml

・9月18日以降、全面休館する対応について老人福祉センターと確認

9月18日 全館休館

※清掃実施後、再検査の上、基準値を下回ることが確認できるまで。

9月22日 市保健所衛生課による立入検査及び指導

9月25日 清掃・消毒作業(予定)

9月26日 再検査(予定)

2 営業再開について

再検査の結果、基準値を下回り安全が確認され次第、営業を再開いたします。

担当: 長寿福祉課 長寿福祉係
課長 梅津、課長補佐 古川
電話 024-525-7656(直通)