

令和8年度 ふくしま北部配水池発電所発電実績

発電電力量 (年間計画発電量 730,000 kWh)

令和8年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	期間 日数	3/18~4/19 33日間	4/20~5/20 31日間	5/21~6/17 28日間	6/18~7/20 33日間	7/21~8/19 30日間	8/20~9/16 28日間							3/18~9/16 183日間
発電実績 (累計)	(kWh)	72,282 (72,282)	69,264 (141,546)	61,450 (202,996)	73,200 (276,196)	65,800 (341,996)	49,500 (391,496)							391,496
達成率	(%)	9.9	19.4	27.8	37.8	46.8	53.6							53.6
C02削減量※1	(t)	30.1	28.8	25.6	30.5	27.4	20.6							162.9
C02削減量 (杉換算)※2	(本)	2,150	2,057	1,829	2,179	1,957	1,471							11,636

※1 C02削減量は電力量1,000kWhあたり0.416t削減できるとして算定（令和8年度 環境省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧代替値より）

※2 杉換算は50年生の杉1本あたり1年間に14kgのC02を吸収するとして算定（林野庁 地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より）

