

令和8年度 あらかわクリーンセンター焼却工場 維持管理状況

月	炉番号	可燃ごみ 焼却量 (t)	測定位置	測定結果の 得られた 年月日	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入 する燃焼ガス 温度 (℃)	煙突から排出され る排ガス中の一酸 化炭素濃度 (酸素12%換算) (vol ppm)
4月	1号炉	554.29	別図 測定位置図参照	-	958	167	-
	2号炉	1,446.62		-	959	167	-
5月	1号炉	3,133.81		令和8年5月25日	969	167	6
	2号炉	3,025.31		令和8年5月25日	951	167	3
6月	1号炉	2,566.19		-	976	167	-
	2号炉	705.42		-	945	167	-
7月	1号炉						
	2号炉						
8月	1号炉			-			-
	2号炉			-			-
9月	1号炉						
	2号炉						
10月	1号炉			-			-
	2号炉			-			-
11月	1号炉						
	2号炉						
12月	1号炉			-			-
	2号炉			-			-
1月	1号炉						
	2号炉						
2月	1号炉			-			-
	2号炉			-			-
3月	1号炉						
	2号炉						
累計		11,431.64	維持管理基準		800以上	200以下	30以下

◆冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日

ボイラ設備の除じんはボイラストブロウにより毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。

◆煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（年1回以上）

炉番号	測定位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	ダイオキシン類濃度 (酸素12%換算) (ng-TEQ/m ³)
1号炉	煙突			
2号炉				
1号炉	煙突			
2号炉				
排出基準				0.1以下

◆煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（六月に一回以上）

				ばい煙濃度（酸素12%換算）			
炉番号	測定位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	硫黄酸化物濃度 (vol ppm)	ばいじん濃度 (g/m ³)	塩化水素濃度 (vol ppm)	窒素酸化物濃度 (vol ppm)
1号炉	煙突	令和8年5月12日	令和8年5月25日	2	<0.001	5.3	43
2号炉		令和8年5月12日	令和8年5月25日	2	<0.001	4.8	54
1号炉	煙突						
2号炉							
1号炉	煙突						
2号炉							
1号炉	煙突						
2号炉							
1号炉	煙突						
2号炉							
1号炉	煙突						
2号炉							
1号炉	煙突						
2号炉							
排出基準				50以下	0.01以下	50以下	100以下