

令和6年度 あぶくまクリーンセンター焼却工場 維持管理状況

最終更新：令和7年4月30日

月	炉番号	可燃ごみ 焼却量 (t)	測定位置	排ガスを 採取した 年月日	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入 する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (vol ppm)
4月	1号炉	2,328.20	別図 測定位置地図 参照	令和6年04月04日	928	195	20
	2号炉	1,224.44		令和6年04月18日	902	195	15
5月	1号炉	1,030.02		-	865	195	13
	2号炉	2,239.16		-	870	195	17
6月	1号炉	0.00		-	-	-	-
	2号炉	1,575.23		令和6年06月04日	864	195	13
7月	1号炉	0.00		-	-	-	-
	2号炉	2,467.72		-	860	195	14
8月	1号炉	0.00		-	-	-	-
	2号炉	1,996.56		令和6年08月06日	858	195	12
9月	1号炉	1,125.96		-	891	195	15
	2号炉	0.00		-	-	-	-
10月	1号炉	2,626.92		令和6年10月07日	927	195	10
	2号炉	0.00		-	-	-	-
11月	1号炉	2,194.12		-	851	195	17
	2号炉	0.00		-	-	-	-
12月	1号炉	2,178.57		令和6年12月09日	849	195	18
	2号炉	144.63		-	823	195	24
1月	1号炉	1,117.22		-	868	195	17
	2号炉	1,210.72		令和7年01月20日	868	195	15
2月	1号炉	0.00		-	-	-	-
	2号炉	1,901.61		令和7年02月05日	879	195	15
3月	1号炉	186.31		-	868	195	16
	2号炉	1,901.45		-	877	195	16
累計		27,448.84	維持管理基準		800以上	200以下	※50(100)以下

※酸素12%換算で 50は4時間平均値

◆冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日 100は1時間平均値
ボイラ設備の除じんはボイラーストブロウにより毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。

◆煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（年1回以上）

炉番号 測定位置	排ガスを 採取した 年月日	測定結果の 得られた 年月日	ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m³)
1号炉 煙突	令和6年10月01日	令和6年10月29日	0.00014
2号炉 煙突	令和7年01月21日	令和7年02月20日	0
小動物 煙道	令和6年09月10日	令和6年10月23日	0.000003
排出基準	1以下（小動物は5以下）		

（酸素12%換算）

◆煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（ばいじんは二月に一回以上、その他は六月に一回以上）

ばい煙濃度（酸素12%換算）						
炉番号 測定位置	排ガスを 採取した 年月日	測定結果の 得られた 年月日	硫酸化物 濃度 (vol ppm)	ばいじん 濃度 (g/m³)	塩化水素 濃度 (mg/m³)	窒素酸化物 濃度 (vol ppm)
1号炉 煙突	令和6年04月04日	令和6年04月17日	46	0.010未満	32	65
2号炉 煙突	令和6年04月18日	令和6年04月30日	38	0.010未満	43	84
2号炉 煙突	令和6年06月04日	令和6年06月24日	25未満	0.010未満	19	87
2号炉 煙突	令和6年08月06日	令和6年08月23日	25未満	0.010未満	16	85
1号炉 煙突	令和6年10月07日	令和6年10月28日	25未満	0.010未満	16	88
1号炉 煙突	令和6年12月09日	令和6年12月24日	25未満	0.010未満	20	64
2号炉 煙突	令和7年01月20日	令和7年02月04日	25未満	0.010未満	35	68
2号炉 煙突	令和7年02月05日	令和7年02月13日	25未満	0.010未満	10未満	72
排出基準			—	0.04以下	700以下	250以下