

月	炉番号	可燃ごみ 焼却量 (t)	測定位置	排ガスを 採取した 年月日	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)	集じん器に流入 する燃焼ガス温度 (℃)	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (vol ppm)
4月	1号炉	2,011.66	別図 測定位置地図 参照	令和7年04月03日	863	195	11
	2号炉	1,051.89		令和7年04月10日	852	195	26
5月	1号炉	2,205.20		-	837	195	13
	2号炉	0.00		-	-	-	-
6月	1号炉	1,439.54		-	840	195	13
	2号炉	0.00		-	-	-	-
7月	1号炉						
	2号炉						
8月	1号炉						
	2号炉						
9月	1号炉						
	2号炉						
10月	1号炉						
	2号炉						
11月	1号炉						
	2号炉						
12月	1号炉						
	2号炉						
1月	1号炉						
	2号炉						
2月	1号炉						
	2号炉						
3月	1号炉						
	2号炉						
累計		6,708.29	維持管理基準		800以上	200以下	※50 (100) 以下

※酸素12％換算で 50は4時間平均値

◆冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した年月日 100は1時間平均値
ボイラ設備の除じんはボイラーストブロウにより毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。

◆煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（年1回以上）

炉番号 測定位置	排ガスを 採取した 年月日	測定結果の 得られた 年月日	ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m³)
1号炉 煙突			
2号炉 煙突			
小動物 煙道			
排出基準		1以下（小動物は5以下）	

（酸素12％換算）

◆煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（ばいじんは二月に一回以上、その他は六月に一回以上）

ばい煙濃度（酸素12％換算）						
炉番号 測定位置	排ガスを 採取した 年月日	測定結果の 得られた 年月日	硫酸化物 濃度 (vol ppm)	ばいじん 濃度 (g/m³)	塩化水素 濃度 (mg/m³)	窒素酸化物 濃度 (vol ppm)
1号炉 煙突	令和7年04月03日	令和6年04月25日	28	0.010未満	17	74
2号炉 煙突	令和7年04月10日	令和6年04月25日	25未満	0.010未満	41	95
排出基準			—	0.04以下	700以下	250以下