

別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（A4）

注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（A4）

| 測定年月日  |      |         | 測定機器 メーカー名 |                          |                       | 型式番号等                    |                         |          |
|--------|------|---------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW) | 換気型式(n)    | 必要換気量（m <sup>3</sup> /h） | 開口面積（m <sup>2</sup> ） | 測定風速 <sup>*注</sup> （m/s） | 測定風量（m <sup>3</sup> /h） | 判定       |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |
|        |      |         | 40・30・20・2 |                          |                       |                          |                         | 指摘なし・要是正 |

注) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

別表3 排煙風量測定記録表 (A4) \*注1)

|       |                     |                      |  |                           |                           |                           |          |
|-------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 測定年月日 | 測定機器 メーカー名          | 型式番号等                |  |                           |                           |                           |          |
| 1     | 排煙機系統(機器番号等)        | 排煙機銘板表示              | 排煙機の規定風量<br>最大防煙区画面積 $m^3 \times 1 \text{ or } 2 = m^3/\text{min}$ |                           |                           |                           |          |
|       |                     |                      |  |                           |                           |                           |          |
| 2     | 排 煙 口               |                      |  |                           |                           | 判 定                       |          |
|       | 階                   | 室 名                  | 排煙口面積 ( $m^2$ )  | 測定風速 ( $m/s$ )*注2)        | 測定風量 ( $m^3/\text{min}$ ) | 規定風量 ( $m^3/\text{min}$ ) |          |
|       |                     |                      |  |                           |                           | 指摘なし・要是正                  |          |
|       |                     |                      |  |                           |                           | 指摘なし・要是正                  |          |
|       |                     |                      |  |                           |                           | 指摘なし・要是正                  |          |
| 3     | 排 煙 機               |                      |  |                           |                           | 判 定                       |          |
|       | 排煙機 (番号等)           | 煙排出口面積 ( $m^2$ )     | 測定風速 ( $m/s$ )*注2)   | 測定風量 ( $m^3/\text{min}$ ) | 規定風量 ( $m^3/\text{min}$ ) |                           |          |
|       |                     |                      |  |                           |                           | 指摘なし・要是正                  |          |
| 4     | 直結エンジン (内燃エンジン) の有無 | 予備電源又は直結エンジン<br>切り替え | 5 排煙系統図 (排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)                                 |                           |                           |                           |          |
|       | 有                   | 無                    |  |                           |                           |                           | 指摘なし・要是正 |

注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。

注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表3-2 排煙風量測定記録表 (A 4) 給気式 (特殊な構造の排煙設備)

| 測定年月日 | 測定機器 メーカー名     | 型式番号等   |
|-------|----------------|---|
| 1     | 給気送風機系統(機器番号等) | 給気送風機銘板表示<br>給気送風機の性能 (風量)<br>m <sup>3</sup> /min |

| 2 | 排 煙 口 |     |                         |                |                            |                            | 判 定      |
|---|-------|-----|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|
|   | 階     | 室 名 | 排煙口面積 (m <sup>2</sup> ) | 測定風速 (m/s)*注1) | 測定風量 (m <sup>3</sup> /min) | 規定風量 (m <sup>3</sup> /min) |          |
|   |       |     |                         |                |                            |                            | 指摘なし・要是正 |

| 3 | 給 気 送 風 機               |  |                |                            |                            |  | 判 定      |
|---|-------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|--|----------|
|   | 吸込口面積 (m <sup>2</sup> ) |  | 測定風速 (m/s)*注1) | 測定風量 (m <sup>3</sup> /min) | 規定風量 (m <sup>3</sup> /min) |  |          |
|   |                         |  |                |                            |                            |  | 指摘なし・要是正 |

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 4 | 直結エンジン (内燃エンジン) の有無 | 予備電源又は直結エンジン<br>切り替え |
|   | 有 • 無               | 指摘なし・要是正             |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 5 | 排煙系統図 (給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること) |
|---|------------------------------------|

注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表3-3 排煙風量測定記録表 (A 4) 加圧式(加圧防排煙設備)

| 測定年月日 | 測定機器 メーカー名     | 型式番号等  |
|-------|----------------|--|
| 1     | 給気送風機系統(機器番号等) | 給気送風機銘板表示<br>給気送風機の性能(風量)<br>m <sup>3</sup> /min |

| 階 | 室名                            | 遮煙開口部・空気逃し口              |                 |                 |         |             | 判定       |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|----------|
|   |                               | 空気逃し口の方式*注1)             | 測定排煙風速*注2 (m/s) | 規定排出風速*注3 (m/s) | 算定式*注3) | 遮煙開口部の高さ(m) |          |
| 2 | 1. 自然方式<br>2. 機械方式<br>3. 併用方式 | <input type="checkbox"/> |                 |                 |         |             | 指摘なし・要是正 |
|   |                               | <input type="checkbox"/> |                 |                 |         |             | 指摘なし・要是正 |
|   |                               | <input type="checkbox"/> |                 |                 |         |             | 指摘なし・要是正 |
|   | 1. 自然方式<br>2. 機械方式<br>3. 併用方式 | <input type="checkbox"/> |                 |                 |         |             | 指摘なし・要是正 |
| 3 | 直結エンジン<br>(内燃エンジン)の有無         | 予備電源又は直結エンジン<br>切り替え     |                 |                 |         |             |          |
|   | 有                             | 無                        | 指摘なし・要是正        |                 |         |             |          |

注1) 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。

注2) 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。

①  $V = 2.7\sqrt{H}$  ②  $V = 3.3\sqrt{H}$  ③  $V = 3.8\sqrt{H}$

注4) 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 4 | 排煙系統図 (給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること) |
|---|--------------------------------------|

別表4 非常用の照明装置の照度測定表 (A4)

| 測定年月日   | 測定機器 メーカー名 | 型式番号等  |              |          |
|---------|------------|--------|--------------|----------|
| 光源の種類   | 最低照度の測定場所  |        | 最 低 照 度 (1x) | 判 定      |
|         | 階          | 部屋・廊下等 |              |          |
| 白 熱 灯   |            |        |              | 指摘なし・要是正 |
| 螢 光 灯   |            |        |              | 指摘なし・要是正 |
| その他 ( ) |            |        |              | 指摘なし・要是正 |

(別紙)

注 1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内) と付す。