

排水設備完成届チェックリスト

責任技術者	No	-	氏名
完 成 届			
☐ 市水道の場合メーター番号の確認			
☐ アパート・マンション等散水栓用メーターの確認			
☐ 井戸水使用者の人数確認及びメーター確認			
☐ 写真添付（公共桧接続部・特殊施工部）			
☐ 記入漏れはないか確認			
☐ 清掃記録を添付しているか確認（諸事情により遅れる場合等は明記すること）			
☐ 浄化槽廃止報告書の添付			
社 内 検 査			
☐ 竣工図通りの施工か			
☐ 工事の後片付けはどうか			
☐ 製品の破損はないか			
☐ 工事箇所の埋め戻し状況はどうか			
☐ 排水桧及び排水管からの漏水、不明水流入はないか			
☐ 排水桧及び排水管の清掃状態はどうか			
☐ 排水桧及び排水管の流れはどうか（勾配は取れているか・たるみ等はないか）			
☐ 排水管径（枝管等）は適当か			
☐ 排水桧及び排水管の仕上げはどうか（目地・コーキング等）			
☐ 桧間の距離は管径の120倍を超えていないか			
☐ 分流区域で雨水の接続がないか			
☐ 除害施設の清掃周期及び清掃方法は説明したか			
☐ その他、市条例及び設置基準に合致した工事内容になっているか			