

排水設備完成届チェックリスト

責任技術者 No - 氏名

完 成 届

- 市水道の場合メーター番号の確認
- アパート・マンション等散水栓用メーターの確認
- 井戸水使用者の人数確認及びメーター確認
- 写真添付（公共樹接続部・特殊施工部）
- 記入漏れはないか確認
- 清掃記録を添付しているか確認（諸事情により遅れる場合等は明記すること）
- 凈化槽廃止報告書の添付

社 内 検 査

- 竣工図通りの施工か
- 工事の後片付けはどうか
- 製品の破損はないか
- 工事箇所の埋め戻し状況はどうか
- 排水樹及び排水管からの漏水、不明水流入はないか
- 排水樹及び排水管の清掃状態はどうか
- 排水樹及び排水管の流れはどうか（勾配は取れているか・たるみ等はないか）
- 排水管径（枝管等）は適当か
- 排水樹及び排水管の仕上げはどうか（目地・コーティング等）
- 樹間の距離は管径の120倍を超えていないか
- 分流区域で雨水の接続がないか
- 除害施設の清掃周期及び清掃方法は説明したか
- その他、市条例及び設置基準に合致した工事内容になっているか