

ふくしま北部配水池発電所

①発電電力量

(kwh)

H30年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
計 画	60,600	62,260	59,550	60,860	60,730	59,830	62,310	60,890	62,680	62,420	56,090	61,780	730,000
実 績	64,980	66,770	63,200	69,370	66,830	61,140	64,260	62,120	63,800				582,470
達成率 (%)	107.2	107.2	106.1	114.0	110.0	102.2	103.1	102.0	101.8				79.8

②二酸化炭素削減量

(kg-CO₂)

CO ₂ 削減量	33,270	34,186	32,358	35,517	34,217	31,304	32,901	31,805	32,666				298,224
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	---------

排出係数 0.512 kg-CO₂/kWh (平成28年度・経済産業省)

(本)

CO ₂ 削減量(杉換算)	2,376	2,442	2,311	2,537	2,444	2,236	2,350	2,272	2,333				21,301
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--------

換算係数 14 kg-CO₂/本 (林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策(H14)」 ※50年生の杉1本あたり1年間に14kgのCO₂を吸収するとして算定)

