

平成31年/令和元年 放射性物質測定検査結果

ND: 検出限界値未満(1ベクレル/キログラム)

採水月日	福島市上水道 (福島地方水道用水 供給企業団)		福島市上水道 (茂庭地区)	
	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素
1月9日	ND	ND	ND	ND
1月16日	ND	ND	ND	ND
1月23日	ND	ND	ND	ND
1月30日	ND	ND	ND	ND
2月6日	ND	ND	ND	ND
2月13日	ND	ND	ND	ND
2月20日	ND	ND	ND	ND
2月27日	ND	ND	ND	ND
3月6日	ND	ND	ND	ND
3月13日	ND	ND	ND	ND
3月20日	ND	ND	ND	ND
3月27日	ND	ND	ND	ND
4月3日	ND	ND	ND	ND
4月10日	ND	ND	ND	ND
4月17日	ND	ND	ND	ND
4月24日	ND	ND	ND	ND
5月8日	ND	ND	ND	ND
5月15日	ND	ND	ND	ND
5月22日	ND	ND	ND	ND
5月29日	ND	ND	ND	ND
6月5日	ND	ND	ND	ND
6月12日	ND	ND	ND	ND
6月19日	ND	ND	ND	ND
6月26日	ND	ND	ND	ND
7月3日	ND	ND	ND	ND
7月10日	ND	ND	ND	ND
7月17日	ND	ND	ND	ND
7月24日	ND	ND	ND	ND
7月31日	ND	ND	ND	ND
8月7日	ND	ND	ND	ND
8月14日	ND	ND	ND	ND
8月21日	ND	ND	ND	ND
8月28日	機器点検の為、休止			
9月4日	ND	ND	ND	ND
9月11日	ND	ND	ND	ND
9月18日	ND	ND	ND	ND
9月25日	ND	ND	ND	ND
10月2日	ND	ND	ND	ND
10月9日	ND	ND	ND	ND
10月16日	台風対応の為、休止			
10月23日	ND	ND	ND	ND
10月30日	ND	ND	ND	ND
11月6日	ND	ND	ND	ND
11月13日	ND	ND	ND	ND
11月20日	ND	ND	ND	ND
11月27日	ND	ND	ND	ND
12月4日	ND	ND	ND	ND
12月11日	ND	ND	ND	ND
12月18日	ND	ND	ND	ND
12月25日	ND	ND	ND	ND

採水月日	福島市上水道 (土湯地区)		福島市上水道 (高湯地区)	
	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素	放射性 セシウム	放射性 ヨウ素
1月10日	ND	ND	ND	ND
1月17日	ND	ND	ND	ND
1月24日	ND	ND	ND	ND
1月31日	ND	ND	ND	ND
2月7日	ND	ND	ND	ND
2月14日	ND	ND	ND	ND
2月21日	ND	ND	ND	ND
2月28日	ND	ND	ND	ND
3月7日	ND	ND	ND	ND
3月14日	ND	ND	ND	ND
3月20日	ND	ND	ND	ND
3月28日	ND	ND	ND	ND
4月4日	ND	ND	ND	ND
4月11日	ND	ND	ND	ND
4月18日	ND	ND	ND	ND
4月25日	ND	ND	ND	ND
5月9日	ND	ND	ND	ND
5月16日	ND	ND	ND	ND
5月23日	ND	ND	ND	ND
5月30日	ND	ND	ND	ND
6月6日	ND	ND	ND	ND
6月13日	ND	ND	ND	ND
6月20日	ND	ND	ND	ND
6月27日	ND	ND	ND	ND
7月4日	ND	ND	ND	ND
7月11日	ND	ND	ND	ND
7月18日	ND	ND	ND	ND
7月25日	ND	ND	ND	ND
8月1日	ND	ND	ND	ND
8月8日	ND	ND	ND	ND
8月15日	ND	ND	ND	ND
8月22日	ND	ND	ND	ND
8月29日	機器点検の為、休止			
9月5日	ND	ND	ND	ND
9月12日	ND	ND	ND	ND
9月19日	ND	ND	ND	ND
9月26日	ND	ND	ND	ND
10月3日	ND	ND	ND	ND
10月10日	ND	ND	ND	ND
10月17日	台風対応の為、休止			
10月24日	ND	ND	ND	ND
10月31日	ND	ND	ND	ND
11月7日	ND	ND	ND	ND
11月14日	ND	ND	ND	ND
11月21日	ND	ND	ND	ND
11月28日	ND	ND	ND	ND
12月5日	ND	ND	ND	ND
12月12日	ND	ND	ND	ND
12月19日	ND	ND	ND	ND
12月26日	ND	ND	ND	ND