

令和6年度 ふくしま北部配水池発電所発電実績

発電電力量 (年間計画発電量 730,000 kWh)

令和6年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	期間 日数	3/19~4/17 30日間	4/18~5/20 33日間	5/21~6/18 29日間	6/19~7/18 30日間	7/19~8/20 33日間	8/21~9/17 28日間	9/18~10/20 33日間	10/21~11/19 30日間	11/20~12/17 28日間	12/18~1/20 34日間	1/21~2/17 28日間	2/18~3/18 29日間	3/19~3/18 365日間
発電実績 (累計)	(kWh)	69,832 (69,832)	77,895 (147,727)	66,882 (214,609)	64,331 (278,940)	74,090 (353,030)	61,325 (414,355)	72,417 (486,772)	66,214 (552,986)	61,716 (614,702)	76,221 (690,923)	63,089 (754,012)	66,044 (820,056)	820,056
達成率	(%)	9.6	20.2	29.4	38.2	48.4	56.8	66.7	75.8	84.2	94.6	103.3	112.3	112.3
C02削減量※1	(t)	30.0	33.4	28.7	27.6	31.8	26.3	31.1	28.4	26.5	32.7	27.1	28.3	351.8
C02削減量 (杉換算)※2	(本)	2,143	2,386	2,050	1,971	2,271	1,879	2,221	2,029	1,893	2,336	1,936	2,021	25,129

※1 C02削減量は電力量1,000kWhあたり0.429t削減できるとして算定（令和6年度 環境省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧代替値より）

※2 杉換算は50年生の杉1本あたり1年間に14kgのC02を吸収するとして算定（林野庁 地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より）

